

Budapest, 2011. február 22

IKTATÓSZÁM: 58/11
ÜGYINTÉZŐ: Peszleg Z.
ÉRKEZFTT: 2011 MARE 03Hivatkozásunk: 7808/33/2011 OEK
Our ref.: Dr. Pechó ZoltánHivatkozásuk: 112/11/2011
Your ref.: Hoksza István

Tárgy: légszűrő panelekről szakvélemény

CROWN COOL Kft.
Légtechnikai DivízióPeszleg Zoltán
ált. ügyvez. ig-h.1 4 7 5 B u d a p e s t
Pf.139..

Tisztelt Ügyvezető Igazgató-helyettes úr!

Fenti számú megkeresésükre hivatkozással a légszűrő TC panelekkel (gyártó: Stiferite S.r.l. 35129 Padova, Olaszország) kapcsolatos higiénés és fertőtlenítés-technológiai vonatkozású szakvéleményünket az alábbiakban foglalom össze:

A rendelkezésünkre bocsátott szakmai dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy tárgyi (ISOCANALE ALL; ISOCANALE ALC; ISOCANALE ALE márkanévű termékek PIR (poliizociánurát) habból készültek, mindkét oldalán alumínium-fólia borítással.

A tárgyi szendvics-panelet építőipari alkalmazhatóság szempontjából az Építésipari Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) megfelelőnek minősítette. (ÉMI engedély száma: A-196/2010.)

A szakmai dokumentációból az is megállapítható volt, hogy tárgyi termékek megfelelnek az UNI EN ISO 9001:2000 szabvány előírásainak és a termékcsalád valamennyi tagja rendelkezik a CE-jelöléssel.

Tárgyi termékek hővel szembeni ellenálló képessége: 121°C gőzzel szemben 30 perc behatási ideig ellenálló.

Vegyszertűrése: 2%-os sósavval (HCl) és 2%-os kénsavval (H₂SO₄) szemben ellenálló.

Fentiek alapján tárgyi termékek egészségügyi szolgáltatók (egészségügyi intézmények) helyiségeinek levegő-ellátásához történő alkalmazását nem kifogásoljuk.

Fontosnak tartjuk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az egészségügyi szolgáltatóknál (különösen fekvő- és járóbeteg-ellátó intézményekben) a légszűrőnek rendszeres fertőtlenítése elengedhetetlen követelmény.

A légszűrőnek kémiai fertőtlenítését engedélyezett, ún. „felületfertőtlenítő szerekkel”, valamint fizikai hatáson alapuló fertőtlenítését túlnyomásos vízgőzzel (gőzborotvával) kell végezni.

Budapest, 2011. február 22.

üdvözlettel:

Dr. Melles Márta
főigazgató főorvos